



- Panele fotowoltaiczne
- Przewody instalacji odgromowej
- Złącze skręcane
- Złącze kontrolne
- Zwód pionowy (iglica o podanej wysokości)
- Kąt padania promieni słonecznych 21 grudnia
- Granica obszaru ochronnego zwodu pionowego

- 1) ZASTOSOWAĆ WSPORNIKI DACHOWE DLA DRUTU FeZn fl 8 mm ROZMIESZCZONE NIE ZADZIEU NIŻ CO 1 m
- 2) PRZY WYKONYWANIU POŁĄCZEŃ SKRĘCANYCH ZASTOSOWAĆ OSPRZĘT DLA DRUTU FeZn fl 8 mm
- 3) PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE PROWADZIĆ POD TYNKIEM W RURACH OCHRONNYCH W DOTYCHCZASOWYCH MIEJSCACH
- 4) ZŁĄCZA KONTROLNE UMIEŚCIĆ W OBUDOWIE DO ZŁĄCZ KONTROLNYCH ZLICOWANYCH Z POWIERZCHNIĄ ELEWACJI

Investor	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom		
Temat	INSTALACJA SYSTEMU PANELEI FOTOWOLTAEICZNYCH NA DACHU HALLI SPORTOWEJ MOSIR W RADOMIU PRZY UL. NARUTOWICZA 9		
Przedmiot rysunku	PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ - RZUT DACHU		
Projektował	mgr inż. Jerzy Toczyński	UAN.V/8388/105/90	
Sprawdził	mgr inż. Jarosław Zarębski	LOD/0940/POOE/08	
	Data: 05.2017	Skala: 1:100	Nr rys.: E - 06