



Połączenia między panelami dla Inwerterów 1, 2 i 4 wykonać przewodami do instalacji solarnych o przekroju 4 mm², a dla Inwertera 3 o przekroju 6 mm²

